

**Протокол  
проведения публичных слушаний об актуализации схемы  
теплоснабжения городского округа Вичуга на 2024 год**

дата проведения

15.03.2023 г., 14 – 00 час.

Публичные слушания проводились  
в здании администрации городского округа Вичуга  
г. Вичуга, ул. 50 лет Октября дом 15, каб. №27

В публичных слушаниях  
приняли участие 22 человека

Организатором проведения публичных слушаний выступает администрация городского округа Вичуга.

**Председатель:**

Мочных В.В. - заместитель главы по жилищно-коммунальному хозяйству, председатель комитета по управлению имуществом городского округа Вичуга

**Секретарь:**

Сердцева Ирина Олеговна – ведущий специалист по учету и распределению жилой площади отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Вичуга.

**Члены комиссии:**

Шуянов Андрей Геннадьевич - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Вичуга.

Баруздина Светлана Валерьевна – ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Вичуга.

**Вступительное слово:** Мочных Владимир Викторович

Сообщил, что требования к порядку актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования изложены в Федеральном законе от 27.07.2010 N190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлении Правительства РФ от 22.02.2012г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». На основании данных норм закона схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации.

Озвучил основные требования к порядку актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования, изложенные в Федеральном законе от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлении Правительства РФ от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Попросил присутствующих высказать своё мнение и задать вопросы.

Предложил начать публичные слушания с выступления представителя МУП ОК и ТС.

**Выступление:** Представитель МУП ОК и ТС - Смирнов Е.В.

Едиными теплоснабжающими организациями на территории городского округа Вичуга определены: Муниципальное унитарное предприятие Объединенных котельных и тепловых сетей и Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснаб-Родники», каждая в границах своих зон действия в соответствии с постановлением Администрации городского округа Вичуга от 15 мая 2017 года.

Установленная мощность всех источников тепловой энергии составляет: 149, Гкал/час, в том числе источники МУП ОК и ТС – 144,04 Гкал/час, ООО «Теплоснаб-Родники» - 5,93 Гкал/час

Требования к порядку актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования изложены в Федеральном законе от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлении Правительства РФ от 22.02.2012г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». На основании данных норм закона схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации.

При актуализации схемы теплоснабжения на 2024 год просим учесть, что изменений в функциональной структуре теплоснабжения городского округа Вичуга за предшествующий период не произошло. Но при актуализации схемы теплоснабжения на 2024 год необходимо учесть топливные балансы источников тепловой энергии с учетом изменений тепловых нагрузок потребителей, а также с учетом фактических данных по их работе за предыдущие 3 года. Основное изменение в существующих нагрузках потребителей следующее: с 01 января 2023 года в связи с реконструкцией и организацией автономного источника тепловой энергии от тепловых паровых сетей Муниципального унитарного предприятия Объединенных котельных и тепловых сетей отключены производственные мощности ООО «Ивпромтакнь», расположенной на территории бывшей «тезинской фабрики» по адресу: ул. Ленинградская, д.105. Поэтому при актуализации схемы теплоснабжения городского округа Вичуга на 2024 год предлагаем из перечня потребителей данную организацию исключить, а объемы полезного отпуска тепловой энергии при актуализации схемы теплоснабжения на 2024 год установить следующие:

Источник теплоснабжения	Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал		Отношение плана 2024 года к уровню плана на 2023 год, %
	Утверждено Департаментом энергетики и тарифов Ивановской области при расчете тарифов на 2023 год	План на 2024 год (на уровне фактических данных за 2020-2022 годы и исключения потребителя ООО «Ивпромтакнь»)	
Котельная №1	9054,1	9462,4	104,51
Котельная №2	Не регулируется ДЭиТ Ивановской области		

Котельная №5	23779,9	24213,4	101,82
Котельная №6	26255,7	26634,3	101,44
Котельная №7	45584,4	45492,3	99,80
Котельная №8	33522,2	29669,9	88,51
<b>Итого по МУП ОК и ТС:</b>	<b>138196,3</b>	<b>135472,3</b>	<b>98,03</b>

**Таблица 1.47.**

Наименование источника теплоснабжения	Производство тепловой энергии, Гкал	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал	Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал	Реализация тепловой энергии (полезный отпуск), Гкал
Котельная №1	10655,3	94,9	10560,4	1098,0	9462,4
Котельная №2	254,0	1,8	252,2	24,4	227,8
Котельная №6	33901,1	971,8	32929,3	6295,0	26634,3
Котельная №7	57339,2	1619,9	55719,3	10227,0	45492,3
Котельная №8	36515,0	1229,1	35285,9	5616,0	29669,9
Котельная №5	30466,7	1164,4	29302,3	5088,9	24213,4

Других изменений, необходимых для внесения в схему теплоснабжения, нет.

Предложил принять изменения в схеме теплоснабжения городского округа Вичуга

**Председатель:**

Мочных Владимир Викторович

Прошу перейти к голосованию по вопросу актуализации схемы теплоснабжения городского округа Вичуга.

В голосовании принимали участие 22 человека:

проголосовали за – 22 человека;

против – 0 человек;

воздержались – 0 человек.

**РЕШЕНИЕ:**


Заслушав выступления, ознакомившись с представленными материалами:

Считать публичные слушания об актуализации схемы теплоснабжения городского округа Вичуга на 2024 год состоявшимися.

Администрации городского округа Вичуга:


- разместить протокол и заключение о результатах публичных слушаний на официальном сайте администрации городского округа Вичуга;
- предложить Главе городского округа Вичуга утвердить актуализированную схему теплоснабжения городского округа Вичуга.

Председатель комиссии



·В.В. Мочных

Секретарь комиссии



И.О. Сердцева

Члены комиссии:



А.Г. Шуянов



С.В. Баруздина